

ÄLÄ KÄYTÄ JUOMAVETENÄ!

Fribytarna ry:n Stensbölen kaivovesinäytteessä 26.9.2023 havaittiin runsaasti pintavesisaastumista osoittavia koliformisia bakteereja (>200 mpn/100 ml). Ulosteperäisiä E. coli -bakteereja oli 1 mpn/100 ml, kun laatuvaatimus on 0 mpn/100 ml.

Käytä juomavetenä pullovettä tai tuo puhtas vesi kanistereissa paikalle.

Kaivovettä voi käyttää juomavetenä ja ruoanlaittoon, jos sen ensin keittää noin viiden minuutin ajan. Tuoreita vihanneksia ja hedelmiä ei pidä huuhdella keittämättömällä verkostovedellä. Astioita voi käyttää tiskaamisen jälkeen, kun ne ovat hyvin kuivuneet. Vettä voi käyttää peseytymiseen ja pyykinpesemiseen, mutta käsienpesun jälkeen on hyvä käyttää käsiä desinfiioivaa ainetta.

ANVÄND EJ SOM DRICKSVATTEN!

I Frityarnas Stensböle brunnsvattenprov 26.9.2023 upptäcktes rikliga mängder koliforma bakterier (>200 mpn/100 ml), som indikerar kontaminering med ytvatten. Fekala E. coli -bakterier upptäcktes 1 mpn/100ml då kvalitetskravet är 0 mpn/100ml.

Använd flaskvatten som dricksvatten eller hämta med dig rent vatten i kanistrar.

Brunnsvatten kan användas som dricksvatten och till matlagning om man kokar det i ungefär fem minuter. Färska grönsaker och frukt får inte sköljas med kranvatten som inte har kokats. Kärli som har diskats med vattnet kan användas efter att de har torkat väl. Man kan använda vattnet till bad och tvätt, men efter handtvättning är det bra att använda desinficerande medel.

terveydensuojelusuunnittelija / hälsoskyddsplanerare

Maarit Lönnroth

puh./ tfn. 040 723 4121

maarit.lonnroth@porvoo.fi