

## Godkännandet av generalplaneringen för utvidgningen av Saxbys lågvattenreservoar

Affärsverket Borgå vattens direktion 26.08.2024  
1998/14.05.01.00/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:  
Anläggningschef Johanna Tikka tfn 040 5730386  
Driftmästare Greger Nyblom tfn 040 6576813

I Borgå vattens budgets investeringsplan har byggandet av utvidgningen av Saxbys lågvattenreservoar tagits i beaktan. Den huvudsakliga användningen av lågvattenreservoaren och pumpstationen, som byggs som en utvidgning av den nuvarande lågvattenreservoaren, är att fungera som anläggningens distributionspumpstation då den nuvarande pumpstationen är ur bruk, till exempel under underhålls- och saneringsarbeten av anläggningens lågvattenreservoar. Saneringen av den nuvarande lågvattenreservoaren kan inte genomföras utan den nya utvidgningsdelen. Vid behov kan pumpstationen också användas tillsammans med den nuvarande distributionspumpstationen för att förse större mängder vatten till distribution, till exempel i framtiden då den allmänna vattenförbrukningen ökar. I samband med pumpstationen byggs även UV-desinficering.

Preliminära planeringen av utvidgningen av Saxbys lågvattenreservoar har gjorts av FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy år 2023. Generalplaneringen har verkställts av samma planeringsföretag på basis av den preliminära planeringen.

Enligt generalplanen är kostnadsberäkningen för projektet cirka 1,08 miljoner euro (moms 0%).

Bilagor  
Saksalan alavesisäillön laajennus Yleissuunnitelma Liitteineen

Affärsverket Borgå vattens VD  
Direktionen godkänner den 14 juni 2024 färdigställda generalplanen för utvidgningen av lågvattenreservoaren i Saxby, utarbetad av FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, vilkets kostnadsberäkning är baserad på generalplanen, som uppgår till cirka 1,08 miljoner euro. Direktionen ger också fullmakt åt Borgå vattens verkställande direktör att inleda genomförande planeringen av lågvattenreservoaren i Saxby.