

Ett brådskande föreläggande: Begränsning av användningen av Tavastby vattenandelslags vatten samt föreläggande att desinficera vattnet

Miljöhälsosektionen 29.08.2024
2198/11.05.02.01/2023

Beredning och tilläggsuppgifter
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Miljöhälsovården fick på söndagen 14.7.2024 till kännedom att Tavastby vattenandelslags både vatten- och avloppsrör hade grävts sönder dagen innan mitt emot Påvalsbyvägen 630. Störningssituationen berörde ca. 40 fastigheter. Vatten kunde distribueras till andra delar av vattenandelslagets ledningsnät från Andersby reservanläggning. Rörskadorna reparerades och avloppet var i funktion vid midnatt. Eftersom det fanns en risk att avloppsvatten hamnat i hushållsvattensystemet, beslutade hälsoskyddsplaneraren som ett brådskande föreläggande, att hushållsvattenledningen inte får tas i bruk innan desinficeringen av vattnet kan påbörjas.

15.7.2024 meddelade hälsoskyddsplaneraren om föreläggandet att vattnet ska desinficeras. Som koncentrationsmål för klorhalten utgavs 2 mg/l. Kloreringen kopplades till Tavastby vattenanläggnings avgående vatten och kloreringen inleddes på måndagen ca klockan 16. Under kloreringen begränsades användningen av vattnet endast till att spola toaletten.

Vattenandelslaget hördes inte om begränsningen att använda vattnet eller om föreläggandet att desinficera vattnet.

Vattenandelslaget informerade vattenanvändarna om situationen med sms-meddelanden samt på sina nätsidor. Vattenandelslaget ordnade distributionen av reservvatten några timmar varje dag under hela störningssituationen. Två vattenprov togs innan kloreringen påbörjades och ett tiotal prov från olika delar av ledningsnätet under kloreringen samt efter den. Fekala E.coli- eller enterokocker förekom inte i ett enda av proven.

Begränsningen av användningen av vattnet samt föreläggandet att desinficera vattnet upphävdes på måndagen 22.7.2024 då alla vattenprovresultaten var färdiga.

Relevant lagstiftning

Hälsoskyddslag (763/1994 & ändringar)

17 § Allmänna kvalitetskrav

Hushållsvatten och varmt bruksvatten ska vara oskadliga för hälsan och användbara för sina ändamål. Vatten som är avsett att

användas som hushållsvatten ska vid behov behandlas och desinficeras så att det inte medför sanitär olägenhet.

Installationer för uttag, behandling, lagring eller distribution av vatten ska planeras, förläggas, byggas och av innehavaren skötas så att hushållsvattnet och det varma bruksvattnet uppfyller de krav som föreskrivs i 1 mom.

...

20 § Övervakning, bestämmelser och information i fråga om vattenkvaliteten

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan vid behov meddela

1) för förebyggande eller undanröjande av en sanitär olägenhet förelägganden om användning av hushållsvatten eller varmt bruksvatten,

2) förelägganden för verksamhetsutövaren om kontroll av vattnets kvalitet, om riskhanteringsåtgärder samt om desinficering och någon annan behandling av hushållsvattnet, om detta ska anses behövt med hänsyn till vattnets hygieniska kvalitet.

...

51 § Förbud, förelägganden och föreskrifter som gäller hälsoskydd

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten har rätt att meddela enskilda förbud och förelägganden som är nödvändiga för att avhjälpa eller förebygga sanitär olägenhet.

...

I brådskande fall får den kommunala tjänsteinnehavare som har hand om övervakningen meddela ett förbud eller föreläggande som avses i 1 mom. Förbudet eller föreläggandet ska utan dröjsmål lämnas över till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten för avgörande.

Förvaltningslag (434/2003 & ändringar)

34 § Hörande av part

Innan ett ärende avgörs skall en part ges tillfälle att framföra sin åsikt om ärendet och avge sin förklaring med anledning av sådana yrkanden och sådan utredning som kan inverka på hur ärendet kommer att avgöras.

Ett ärende får avgöras utan att en part hörs, om

...

4) hörandet kan äventyra syftet med beslutet eller om det dröjsmål som hörandet medför i behandlingen av ärendet orsakar betydande skada för människors hälsa, den allmänna säkerheten eller miljön,

...

Miljöhälsovårdschefen

Miljöhälsosektionen beslutar fastställa de av hälsoskyddplaneraren meddelade brådskande förelägganden.