

Godkännande av Lappträsk kommuns vattenverks riskbedömning och fastställande av programmet för kvalitetsundersökningar för åren 2024-2029

Miljöhälsosektionen 13.06.2024 § 55

1676/11.05.02.01/2023

Beredning och tilläggsuppgifter
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth
fornamn.efternamn@borga.fi

Riskbedömning

I hälsoskyddslagen (763/1994) föreskrivs att riskbedömningen för en anläggning som levererar hushållsvatten behöver hälsoskyddsmyndighetens godkännande. I Statsrådets förordning om riskhantering och egenkontroll inom produktionskedjan för hushållsvatten föreskrivs att anläggningen för godkännande av en riskbedömning ska lämna in åtminstone:

- 1) sammansättningen av den arbetsgrupp som har deltagit i utarbetandet av riskhanteringsplanen,
- 2) uttagpunkternas läge som geografisk information,
- 3) en redogörelse för markanvändningen, avrinningen, tillrinningsprocesserna och inverkan av mänsklig verksamhet på vattenkvaliteten i tillrinningsområdena för uttagpunkterna,
- 4) läget för vattentäkter, vattentäktsområden, skyddsområden för vattentäkter, vattenbehandlingsanläggningar och vattendistributionsområden som geografisk information eller på en karta,
- 5) en beskrivning av vattenproduktionskedjan för uttag, behandling, lagring och distribution av vatten,
- 6) information om vattenberedningskemikalier och material i produkter som används i vattenproduktionskedjan och som kommer i kontakt med hushållsvatten eller med vatten som produceras till hushållsvatten,
- 7) en förteckning över identifierade faror och tillbud som hotar hushållsvattnets kvalitet inom de delområden inom riskhanteringen som anges i bilaga 1,
- 8) en bedömning av den risk för hushållsvattnets kvalitet som de identifierade farorna och tillbud utgör,
- 9) en förteckning över de riskhanteringsåtgärder som anläggningen har infört,
- 10) en åtgärdsplan med tidsschema för att införa nya riskhanteringsåtgärder om de befintliga riskhanteringsåtgärderna inte är tillräckliga för att eliminera faran eller minska risken till en acceptabel nivå,
- 11) den plan för egenkontroll som avses i 7 §.

Riskbedömningen för Lappträsk kommuns vattenverk har genomförts i enlighet med WSP-principerna och den omfattar hela vattenproduktionskedjan. Riskbedömningsarbetet beskrivs i programmet för kontrollundersökningar, bilaga 2. Utifrån

riskbedömningen har vattenverket gjort en lista över de kända riskerna samt de åtgärder som är tillgängliga för att hantera riskerna.

Program för kontrollundersökningar

Enligt hushållsvattenförordningen ska ett program för kontrollundersökningar utarbetas för ett vattendistributionsområde som försörjs med vatten från en anläggning som levererar hushållsvatten. Programmet ska utarbetas i samarbete mellan den anläggning som levererar hushållsvatten och den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Programmet för kontrollundersökningar ska uppdateras och kontrollintervallet är högst sex år.

Ett program för kontrollundersökningar ska innehålla bl.a. följande uppgifter

- 1) aktuell information om de uppgifter som lämnats till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten i den ansökan som avses i 18 § i hälsoskyddslagen och i den anmälan som avses i 18 a § i den lagen,
- 2) en provtagningsplan för varje vattendistributionsområde,
- 3) motiveringar till anpassningar av provtagningen enligt 7 § 2 och 3 mom.,
- 4) en riskhanteringsplan enligt 19 a § i hälsoskyddslagen.

Bilagor:

Lapträsk kommuns vattenverks plan för kontrollundersökningar 2024-2029.

Bilagorna är inte offentliga, eftersom de kan innehålla känsliga uppgifter om vattenförsörjningen.

Miljöhälsovårdschefen

Miljöhälsosektionen beslutar godkänna Lapträsk kommuns vattenverks riskbedömning och fastställer behandlingsavgiften för ansökan, 608 €. Samtidigt beslutar miljöhälsosektionen fastställa vattenverkets program för kontrollundersökningar för åren 2024–2029.

Beslut:
Förslaget godkändes.
