

Näsin kentän kylmäkoneen jatkosijoituspaikka

Elinvoimalautakunta 13.05.2025
429/02.08.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot

Vapaa-aikajohtaja Minna Särelä, liikuntapalveluiden päällikkö Marjo Rantala, liikuntalaitosmestari Max Roos; etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Elinvoimalautakunnan päätöksestä (18.02.2025 § 14) käynnistetty selvitys Näsin tekonurmikentän palauttamisesta takaisin talviaikaiseen tekojääkäyttöön on saatu päätökseen. Prosessi piti sisällään kaksoispidäkkeen teknisen toteutuksen suunnittelun, teknisen ratkaisun hyväksyttävyyden tarkistamisen ympäristönsuojelusta ja rakennusvalvonnasta sekä alustavan kustannusarvion suunnitelmien perusteella. Selvitys valmistui ennen kuin Gammelbackan kentän rakennuslupaa on haettu, joten elinvoimalautakunnan päätöksen mukaisesti asia tuodaan uudelleen päätettäväksi.

Tehty selvitys osoittaa, että Näsin kenttä on viranomaisten tämän hetken vaatimusten mukaisesti toteuttavissa tekojääkentäksi kaksoispidäkejärjestelmällä, jossa kentän alle asennetaan HDPE-tiivistyskalvo.

Kentän suojarakenteen rakentamisessa tulee tehdä tekonurmen ja hiekan poisto, kentän pinnan avaus ja nykyisten jäädytysputkien poisto. Tämän jälkeen on rakennettava jäädytysputkistojen alle uudet kaivot sekä uusi vedenkeruuputkisto. Tämän jälkeen tulee asentaa kaksoispidäke eli HDPE-tiivistyskalvo. Kalvon päälle rakennetaan salaojitus ja tehdään kiviainestäyttö. Tämän jälkeen asennetaan jäädytysputkisto uudelleen paikoilleen ja tehdään kiviainestäyttö. Viimeisenä asennetaan tekonurmi. HDPE-kalvo, suotovesiputket ja hulevesijärjestelmä muodostaa suljetun ketjun pois pohjavesialueelta.

Tekojääolosuhteen mahdollistamiseksi kaupunki-infran investointilistalle (vuodelle 2025) on kirjattu määräraha 375 000 €. Kentän kalvotiivistys ja sen vaatimat rakennustyöt on alustavan markkinavuoropuhelun perusteella toteuttavissa kyseisellä määrärahalla.

Lupaprosessin kesto, kilpailutus ja rakennusurakan kesto määrittelee tekojääolosuhteen tilanteen Näsin kentällä kaudelle 2025–2026.

Apulaiskaupunginjohtaja

Elinvoimalautakunta päättää, että nykyinen Näsin tekojään kylmäkoneisto sijoitetaan jatkossakin ensisijaisesti Näsin kentälle. Elinvoimalautakunta siirtää Näsin kentän tekojään toteuttamisen vaatimusten mukaisena kaupunki-infralle.

Lisäksi elinvoimalautakunta päättää, että liikuntapalvelut jatkaa Peipon kentän tarveselvitystä tulevaisuutta varten.