

Kontrollprogram för vattentäkten i Porlom, Lappträsk / utlåtande till NTM-centralen i Nyland

Miljöhälsosektionen 13.11.2025 § 106
1676/11.05.02.01/2023

Beredning och tilläggsuppgifter
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth
fornamn.efternamn@borga.fi

NTM-centralen i Nyland begär utlåtande av miljöhälsovården i Borgå om kontrollprogrammet för vattentäkten i Porlom. Utlåtandet bör skickas elektroniskt till NTM-centralens registratorskontor (kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi) senast 24.11.2025.

Vattentäkten i Porlom ligger i grundvattenområdet Valkeasuo av klass 1. Vattentäkten har tillstånd att ta ut 400 m³ grundvatten /dygn (L-SVEO 53/1994/1), och enligt tillståndet till vattenuttag ska tillståndshavaren kontrollera kvaliteten och kvantiteten av det grundvatten som tas ut samt vattenuttagets inverkan på områdets grund- och ytvattenförhållanden på ett sätt som tillsynsmyndigheten godkänner. Kontrollen ska omfatta åtminstone nivåerna och kvaliteten på grundvattnet i tækten, i det område som påverkas av vattentäkten och i brunnarna i området.

Enligt kontrollprogrammet registreras den mängd vatten som pumpats från vattentäkten som förbrukning per dygn och som beräknat medelvärde per månad.

Vattennivån i vattentäkten mäts kontinuerligt en gång per dygn. Grundvattennivån kontrolleras fyra gånger per år med prover från tre observationsrör och tre privata brunnar.

Proaktiv kontroll av grundvattnets kvalitet i vattentäkten i Porlom utförs en gång om året med prover från ett observationsrör för grundvatten och en kontrollbrunn. Dessutom uppföljs kvaliteten på råvattnet i vattentäkten i Porlom och på det vatten som tas ut från vattentäkten av hälsoskyddsmyndigheten i enlighet med Lappträsks kommuns vattentjänstverks program för kontrollundersökningar.

Om resultaten av mätningarna av grundvattennivån eller analyserna av vattenkvaliteten konstateras vara klart avvikande från det normala informeras NTM-centralen i Nylands övervakare samt miljöhälsovården i Borgå stad och miljövården i Lovisa stad om resultaten. En årsrapport upprättas om kontrollresultaten. Rapporten för kontrollåret lämnas före slutet av mars följande år till NTM-centralen i Nyland samt till Borgå stads miljöhälsovård och miljövården i Lovisa stad.

Miljöhälsovårdschefen
Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande om ärendet:

Miljöhälsosektionen har inget att anmärka mot kontrollprogrammet för vattentäkten i Porlom.

Beslut:
Förslaget godkändes.
