

Sondby Caravan leirintäalueen toiminnan jatkamista ja laajentamista koskeva lupahakemus, Porvoo / lausunto Porvoon ympäristönsuojelulle

Ympäristöterveysjaosto 11.12.2025
2623/11.05.02.08/2025

Valmistelu ja lisätiedot
terveystarkastaja Paula Hänninen
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupungin ympäristönsuojelu pyytää ympäristöterveydenhuollolta lausuntoa Sondby Caravanin hakemuksesta jatkaa ja laajentaa leirintäaluetoimintaa Sondbyn kylässä sijaitsevalla tilalla Djupvikens Skog sområde RN:o 3:109. Lausunto pyydetään toimittamaan 30.11.2025 sähköisesti osoitteeseen ymparistonsuojeluorvoo.fi. Lausunnolle on saatu lisääaikaa 12.12.2025 asti.

Sondby Caravanin matkailuajoneuvoille tarkoitettu leirintäalue sijaitsee Sondbyn kylässä tiloilla Djupvik 638-464-3-169 ja 638-464-3-175. Rakennus- ja ympäristölautakunta on 16.6.2015 § 70 hyväksynyt leirintäaluetoiminnan harjoittamisen alueella viiden vuoden ajaksi. Päätöksen ehtona oli mm. se, että leirintäalueella tulee olla saatavissa riittävästi talousvesinormit täyttävää käyttövedtä. Käytössä olevien talousvesikaivojen veden laatua tulee tarkkailla vähintään kaksi kertaa kesässä. Tarkkailutulokset tulee toimittaa vuosittain tiedoksi kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisille. Erityisesti talousveden fluoridipitoisuutta tulee seurata ja varautua tarvittaessa fluoridin poistoon.

Toiminnanharjoittaja esittää 19.6.2024 päivätyssä ilmoituksessa toimintaa jatkettavaksi ja laajennettavaksi 20 paikalla.

Leirintäalueella on terveydensuojelun valvonnassa oleva kaivo. Kaivoveden fluoridipitoisuus ylittää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimuksen 1,5 mg/l. Viimeisimmät viranomaisvalvontatutkimukset kaivovedestä on tehty 6.5.2025 ja 12.8.2025. Fluoridipitoisuus oli 1,8 mg/l toukokuun näytteessä.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö
Ympäristöterveysjaosto katsoo, että talousveden tulee täyttää STM:n asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset. Mikäli leirintäaluetoiminta jatkuu ja kaivon vettä käytetään juomavetenä ja ruoanlaittoon, tulee veden fluoridipitoisuutta alentaa sopivin menetelmin. Vaihtoehtoisesti tulee etsiä muita ratkaisuja juomaveden ja ruoanlaittoon tarkoitetun veden hankintaan.

Pykälä tarkastetaan heti.

