

Ett brådskande föreläggande: Uppmaning att koka vattnet vid Vakkolan vesiyhtymäs vattendistributionsområde

Miljöhälsosektionen 03.09.2026 § 93

91/11.05.02.02/2024

Beredning och tilläggsuppgifter
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth
fornamn.efternamn@borga.fi

I Vakkolan vesiyhtymäs källbrunn vattenprov 26.8.2026 upptäcktes små mängder koliforma bakterier och fekala enterokocker. På grund av resultaten meddelade hälsoskyddsplaneraren den 28.8.2026 muntligen ett brådskande föreläggande om en uppmaning att koka vattnet och skriftligt 1.9.2026 (se bilaga). Beslutet fattades utan hörande av parter.

Förekomsten av koliforma bakterier i brunnsvatten tyder på förorening med ytvatten. Då koliforma bakterier förekommer i hushållsvattnet, finns det en risk för vattenburna epidemier. Förekomsten av fekala enterokocker syftar till förorening av fekalt ursprung. Ett brådskande föreläggande om begränsning av användningen av vattnet var därför motiverat.

Vakkola vattenandelslag verkar i Askola och inom dess vattendistributionsområde finns cirka 300 invånare.

Bilaga
Inspektionsrapporten om uppmaningen att koka vattnet och som dess bilagor analysbeviset samt anvisningen om kokuppmaningen.

Relevant lagstiftning

Hälsoskyddslag (763/1994)

17 § Allmänna kvalitetskrav

Hushållsvatten och varmt bruksvatten ska vara oskadliga för hälsan och användbara för sina ändamål. Vatten som är avsett att användas som hushållsvatten ska vid behov behandlas och desinficeras så att det inte medför sanitär olägenhet.

Installationer för uttag, behandling, lagring eller distribution av vatten ska planeras, förläggas, byggas och av innehavaren skötas så att hushållsvattnet och det varma bruksvattnet uppfyller de krav som föreskrivs i 1 mom.

...

20 § Övervakning, bestämmelser och information i fråga om vattenkvaliteten

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan vid behov meddela

- 1) för förebyggande eller undanröjande av en sanitär olägenhet förelägganden om användning av hushållsvatten eller varmt bruksvatten,
- 2) förelägganden för verksamhetsutövaren om kontroll av vattnets kvalitet, om riskhanteringsåtgärder samt om desinficering och någon annan behandling av hushållsvattnet, om detta ska anses behövt med hänsyn till vattnets hygieniska kvalitet.

...

51 § Förbud, förelägganden och föreskrifter som gäller hälsoskydd

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten har rätt att meddela enskilda förbud och förelägganden som är nödvändiga för att avhjälpa eller förebygga sanitär olägenhet.

...

I brådskande fall får den kommunala tjänsteinnehavare som har hand om övervakningen meddela ett förbud eller föreläggande som avses i 1 mom. Förbudet eller föreläggandet ska utan dröjsmål lämnas över till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten för avgörande.

Förvaltningslag (434/2003 & ändringar)

34 § Hörande av part

Innan ett ärende avgörs skall en part ges tillfälle att framföra sin åsikt om ärendet och avge sin förklaring med anledning av sådana yrkanden och sådan utredning som kan inverka på hur ärendet kommer att avgöras.

Ett ärende får avgöras utan att en part hörs, om

...

- 4) hörandet kan äventyra syftet med beslutet eller om det dröjsmål som hörandet medför i behandlingen av ärendet orsakar betydande skada för människors hälsa, den allmänna säkerheten eller miljön,

...

Miljöhälsovårdschefen

Miljöhälsosektionen beslutar att fastställa det brådskande föreläggande som utfärdats av tjänstemannen och anger att restriktionerna för vattenanvändning kommer att upphöra då kontrollproven visar att vattenföroreningen har upphört.

Beslut:
Förslaget godkändes.
