

464/03.07.02.00/2025

Vireillepanija

Asunto Oy [REDACTED]

Asia

**Korvauspäätös Asunto Oy:n vedenpaineen  
sprinklerijärjestelmän vaikutusten selvitys- ja  
korjaustöistä aiheutuneisiin kustannuksiin.**

Vahingonkorvausvaatimuksella Asunto Oy [REDACTED] hakee korvausta sprinklerilaitteiston tarkastuksiin kohdistuviin kustannuksiin yhteensä 10 087,37euroa.

Korvausvaatimuksen perusteena on mm. vedenpaineen muutos, jonka seurauksena Asunto Oy:n sprinklerijärjestelmään vedenpaine ei ole ollut riittävä.

Porvoon vedellä on asunto-osakeyhtiön kanssa sprinklerisopimus, sopimuksessa ei taata tiettyä vedenpainetta sprinklerijärjestelmään. Porvoon vesi toimittaa alueelle talousvettä ja talousveden toimitus kohteeseen on toteutunut. Porvoon vesi ei vastaa painevaihteluista aiheutuvista asiakkaan selvitys- ja muista toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö §77

Päätös

Porvoon vesi hylkää korvausvaatimuksen selvitys- ja muista toimenpiteistä, jotka asunto-osakeyhtiölle aiheutui sprinklerilaitteiston tarkastuksiin liittyen. Porvoon vesi ei takaa sopimusehdoissa vedenpainetta ko. järjestelmiin.

Elina Antila  
Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja

\*\*\* Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu \*\*\*

Lisätietoja antaa:

jutta.westerlund (at)porvoo.fi

Jakelu

-Johtokunta  
-As Oy [REDACTED]

**Porvoon kaupunki**

Viranhaltijapäätös

Liikelaitos Porvoon veden  
toimitusjohtaja

13.03.2025

§ 9/2025

---

Liitteet

- 1 1 Oikaisuvaatimusohje 14 PV
- 2 As Oy korvausvaatimus