

TARJOUSPYyntÖ

9.1.2026

LIKUNTAKAARTEEN JÄTEVEDENPUMPPAAMO

Porvoo vesi pyytää tarjoustanne otsikon mukaisesta pumppaamosta ensisijaisesti tämän tarjouspyynnön sekä liitteenä olevien suunnitelmien mukaisesti.

Tarjous tulee jättää pumpun mitoitustietoineen, teknisine tietoineen sekä toimituskokonaisuuden teknisine erittelyineen kirjeitse tai sähköpostitse allekirjoittaneelle viimeistään 26.1.2026 klo 15:00. Kirjekuori/sähköposti merkitään tekstillä "LIKUNTAKAARTEEN JVP".

Hankintapäätös pyritään tekemään tammikuussa 2026.

Pumppaamon imusäiliöosa putkistoineen tulee olla toimitusvalmis 8 viikkoa tilauksesta ja pumppaamon tulee olla käyttövalmis (vipoilla) 4 viikkoa tämän jälkeen.

Toimitusajankohta sovitaan myöhemmin. Toimitus tapahtuu tilaajan määräämänä ajankohtana ja varastointikustannuksista vastaa toimittaja.

Myöhästymisestä peritään sakkoa per alkava vko 500:- eur alv 0%

Pumppaamo toimitetaan autosta tontille nostettuna työkohteeseen

Maksuehdot ovat 21 vrk netto.

Maksuerätaulukko on hyväksyttävä tilaajalla.

Asennustöiden osalta noudatetaan YSE98 soveltuvien osien, muutoin voimassaolevat TKL ehdot.

Pumppaamon sähkökeskuksen on oltava mallia Porvoo B ja sen tulee olla varustettu taajuusmuuttajilla Vacon Flow lakatuin piirikortein. Kaikki pintavipat kuuluvat pumppaamotoimitukseen. Pumppaamo otetaan käyttöön pumppaamotoimittajan toimesta ennen varsinaisen automaatio/kaukokäyttöjärjestelmän (Insta) valmistumista. Automaatio/kaukokäyttöjärjestelmä on tilaajan erillishankinta pois lukien paine-anturi joka kuuluu asennettuna pumppaamotoimitukseen.

Porvoo vesi toteuttaa sähköliittymän, sähkönsousujohdon sekä maadoituskuparin erillishankintana.

Urakoitsija mitoittaa liittymäkoon ja pääsulakkeen ja tekee kaikki muut sähkötyöt tarkastuksineen.

Toimitukseen kuuluu pumppaamon käyttöönotto yhdessä tilaajan ja tilaajan automaatiourakoitsijan kanssa.

Täsmennyksiä hankintaohjelmaan

- mökin seinien sisäpinnat oltava pinnoitettua filmivaneria ja mökin lämpöeristeenä voi olla kivivilla
- säiliö/ lattia voi olla vaihtoehtoisesti lasikuiturakenteinen
- putkistot voivat olla vaihtoehtoisesti AISI 314 (ns haponkestävä teräs)
- pesuletkun **sisähalkaisija** 25 mm

Yhteyshenkilö

Martin Alm

Porvoo vesi

Hermanninsaarentie 1

06400 Porvoo

puh: 040-4891950

email: martin.alm@porvoo.fi

Liitteet:

Asemapiirustus	24007_700	18.12.2025
Hankintapiirustus	24007_701	18.12.2025
Julkisivupiirustus	24007_702	4.6.2025
Hankintaohjelma	24007_703	18.12.2025
Paalulaattapiirustus	24007_704	18.12.2025