

TARJOUSPYyntö

4.2.2026

Porvoon vesi pyytää tarjoustanne otsikon mukaisen pumpun uusinnasta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Tarjouksen jättö:

Tarjous tulee jättää pumpun mitoitus tietoineen, teknisine tietoineen sekä toimituskokonaisuuden teknisine erittelyineen kirjeitse tai sähköpostitse allekirjoittaneelle viimeistään 25.2.2026 klo 12:00. Kirjekuori tai sähköposti merkitään tekstillä "Purkupumppu 11.409". Tarjouksen tekijän tulee tutustua asennuspaikkaan ennen tarjouksen jättämistä.

Aikataulu:

Hankintapäätös pyritään tekemään viikon 9 aikana.
Pumpun tulee olla käyttövalmis 14 viikkoa tilauksesta.

Urakan sisältö:

Urakkaan sisältyy kaikki pumppu-uusinnan vaatimat työt ("avaimet käteen") kuten esimerkiksi:

vanhan pumpun purkaminen ja asianmukainen hävittäminen

Vanhan pumpun perustuksen purku

uuden pumpun perustus (teräbetonipeti)

kaikki asennustyöt putkistomuutoksineen

rihtaus

sähkötyöt turvakytkimestä eteenpäin

Vanhan taajuusmuuttajan asetusarvojen muuttaminen yhdessä tilaajan edustajan kanssa

Koekäyttö

Lattiapinnoitteen korjaus siten että pinnoitekerros nousee pedin reunalta vähintään 5 cm

Pumpun tekniset vaatimukset:

Esimerkipumppu Sulzer A41-200

Tuotto minimi 400 m³/h, dp 50 kPa

Tuotto maksimi vähintään 800 m³/h, dp 80 kPa

Pumpun hydraulinen hyötysuhde minimivirtaamalla vähintään 85%

Pumpun kierrosluku maksimissaan 1500 rpm

Pumpun tulee olla kuivalla vakiomootorilla varustettu IE 3, moottorin nimellisteho 37-50kW

Taloudelliset asiat:

Maksuehdot ovat 21 vrk netto hyväksytystä toimituksesta.

Maksuerät hyväksytetään tilaajalla.

Asennustöiden osalta noudatetaan YSE98 soveltuvien osin

Yhteyshenkilö

Martin Alm, käyttöins

Porvoo vesi

Hermanninsaarentie 1

06400 Porvoo

puh: 040-4891950

email: martin.alm@porvoo.fi