

TARJOUSPYYNTÖ 11.3.2026

Kumiluistinventtiilit Porvoon veden uutta rakennettavaa runkovesijohtoa varten.

Tilaaaja huomioi myös osatarjoukset. Tarjous voidaan hyväksyä osittain ja hankinta jakaa useammalle toimittajalle kokonaistaloudellisuuden mukaisesti.

1. Tilaaaja

Porvoon Vesi

Mestarintie 2

06150 Porvoo

Yhteyshenkilö: Peter Ekstam ja Joey Hjort

Sähköposti: peter.ekstam@porvoo.fi ja joey.hjort@porvoo.fi

2. Hankinnan kohde

Tämä tarjouspyyntö koskee kumiluistinventtiilejä toimitettuna Porvoon veden tarpeisiin.

2.1 Tarvittavat tuotteet

Kumiluistinventtiili DN50 — 1 kpl

Kumiluistinventtiili DN150 — 2 kpl

Kumiluistinventtiili DN200 — 2 kpl

Kumiluistinventtiili DN300 — 6kpl

Kumiluistinventtiili DN400 — 8 kpl

Kumiluistinventtiili DN500 — 29 kpl

3. Tekniset vaatimukset

3.1 Kumiluistinventtiilit

Tarjottavien kumiluistinventtiilien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

1. InfraRYL-vaatimusten noudattaminen

Venttiilien tulee täyttää InfraRYL: Vesijohdot (osa 31300) -kohdan mukaiset laatuvaatimukset.

2. Paineenkesto

Venttiilien nimellispaineen tulee olla PN10 tai PN16.

Toimittajan on ilmoitettava tarjouksessaan, kumpaa paineluokkaa venttiilit edustavat.

3. Materiaalivaatimukset

Runko: valurautaa, sisä- ja ulkopuolelta epoksinnoitettu (juomavesikäyttöön hyväksytty pinnoite).

Luisti: kumilla tiivistetty, materiaali EPDM

Kara: Poiketen InfraRYL 3100.1.10.1 - vaatimuksesta venttiilin karan tulee olla haponkestävää terästä (esim. EN 1.4404 / AISI 316L) tai parempaa.

Venttiilien messinkiosat tulee olla lyijyttömiä (lyijypitoisuus alle 0,1 %)

4. Varustelu

Varustetaan karanjatkolla.

5. Soveltuvuus ja määräystenmukaisuus

Venttiilien tulee soveltua kunnalliseen vesijohtoverkkoon jatkuvaan käyttöön.

Venttiilien tulee olla varustettuina:

CE-merkinnällä, mikäli sovellettavissa standardien mukaisilla testitodistuksilla (esim. rakenteelliset testit, tiiveystestit, painekoetulokset)

Materiaalien tulee täyttää talousvedelle asetetut hygienia- ja korroosionkestävyysvaatimukset.

Venttiilit täyttävät standardin SFS-En 1074 vaatimukset.

4. Toimitus

Tarjouksessa on esitettävä:

-toimitusehdot (DAP Porvoo)

-rahdit, pakkaukset ja mahdolliset lisäkulut toimituserien aikataulut, mikäli tuotteita toimitetaan useammassa erässä

5. Tarjouksen sisältö

Tarjoajan tulee toimittaa seuraavat tiedot:

-Yksikköhinnat (alv 0 %) sekä kokonaishinta

-Toimitusajat

-Takuuehdot

6. Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 3kk päivää tarjousten jättöpäivästä.

7. Tarjouksen määräaika

Toivomme tarjouksenne 17.3.2026 klo 16.00 mennessä.

Tarjoukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen: joey.hjort@porvoo.fi ja peter.ekstam@porvoo.fi

8. Tarjousten vertailuperusteet

Valintaperusteena on kokonaistaloudellisuus, jossa arvioidaan:

- Hinta

Hinta on keskeisin vertailuperuste. Tarjouksia verrataan venttiilikokoaltaisesti yksikköhintojen perusteella. Osatarjoukset huomioidaan siten, että tilaaja voi muodostaa kokonaistaloudellisesti edullisimman yhdistelmän eri tarjoajilta.

- Tekninen laatu ja vaatimusten täyttyminen (vaatimus)

Tarjottujen venttiilien tulee täyttää tarjouspyynnössä esitetyt tekniset vaatimukset sekä soveltuvuus- ja määräystenmukaisuusvelvoitteet.

- Toimitusaika (tavoite maksimissaan 8vkoa kirjallisesta tilauksesta)

Pitkien toimitusaikojen vuoksi toimitusaika on olennainen osa vertailua. Tilaajan toivoma maksimitaso on 8 viikkoa tilauksesta, lyhyemmät toimitusajat katsotaan eduksi. Tarjoajan tulee ilmoittaa toimitusajat venttiilikokoaltaisesti.

- takuu (vähintään 8 vuotta)

9. Muut ehdot

Tilaajalla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjouksista perustellusta syystä.

Tarjouspyyntö ei sido tilaajaa hankintapäätökseen.

10. Lisätiedot

Lisäkysymykset ja tarkentavat tiedustelut osoitetaan kirjallisesti: Peter Ekstam (peter.ekstam@porvoo.fi) ja Joey Hjort (joey.hjort@porvoo.fi)