

**Ainekuormituspohjainen laatukerroin Vesilaitosyhdistyksen Teollisuusjätevesioppaan mukaan**

|                         | SS          | BOD   | N    | P    |
|-------------------------|-------------|-------|------|------|
| Lietteen ainemäärät     | 1 043       | 2 053 | 470  | 49   |
| Tuleva jätevesi keskim. | 139         | 184   | 47   | 5    |
| Painokerroin            | 0,44        | 0,22  | 0,26 | 0,08 |
| Laatukerroin (osa)      | 3,30        | 2,45  | 2,60 | 0,75 |
| Laatukerroin            | <b>9,11</b> |       |      |      |

**Jäteveden käsittelykustannus Porvoon veden keskuspuhdistamolla**

Jäteveden käsittelyn kustannukset (2025)

Laskutettu jätevesi (m3) 2 593 559

Käsitelty jätevesi (m3) 4 607 786

Käyttökustannukset 1 491 332

Pääomakustannukset 765 146

Yhteensä/m3 0,49 kustannukset per käsitelty kuutio